

議 事 録			
業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 3 年 2 月 24 日 (水)	自 13:30 ~ 至 14:30
出席者	須崎市建設課 5名		
	須崎市環境保全課 1名		
	須崎市農林水産課 1名		
	(株) クリンパートナーズ須崎 (以下 CPS) 6名		
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 3 年 1 月度モニタリング定例会資料 (CPS)		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 3 年 1 月度モニタリング定例会			
1. 須崎市及び CPS の出席者を確認した。			
2. 今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・ 1 月度に確認すべきチェックリスト項番を示した。			
3. 経営に関する業務			
・ 1 月度の財務状況を報告した。			
・ 新型コロナウイルス対策として、終末処理場に来客用の非接触型検温器を設置した。			
・ 社外委託として、終末処理場法定水質検査 (その 2) 業務の委託契約を行った。			
・ 1/13 に高知県下水道事業シンポジウムに参加し、CPS 業務概要等の講演を行った。			
・ 1/21 に地域貢献の一環として、終末処理場周辺の清掃活動を行った。			
4. 汚水管渠			
・ 1 月は、日降水量 100mm を超える日がなかったため、大雨後の巡視は実施していない。			
・ 管路閉塞リスク対象路線について、3 路線 7 人孔の点検を行い、緊急の修繕を要するものではないが、マンホール内に浸入水跡を確認した。			
・ 浸入水が確認されたマンホールをリストアップし、大雨後には開孔して点検を行うよう指示を受けた。			
・ 道路陥没リスク箇所を対象に実施した汚水管渠 TV カメラ調査結果を報告した。			
・ 調査作業によって、緊急度判定に差が出る場合があるため、ストックマネジメント計画を踏まえて、緊急度判定を標準化することとする。			
(次項へ続く)			

打合せ事項、対策・合意事項等	
5.雨水管渠	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1月度は、マンホール内部の巡視・点検を行い、結果を報告した。</li> <li>・今回点検したマンホールは、設置後40年以上が経過しており、全体的に劣化が確認された。</li> <li>・西糺排水区の雨水管渠内で地下水が噴出している異常を確認したため、異常箇所に詰め物をして仮止水している。今後、止水工事を予定している。</li> </ul>
6.終末処理場	<ul style="list-style-type: none"> <li>・流入水量及び降水量をグラフに示し、1月後半に降雨があり、流入水量の増加が見られた。</li> <li>・放流水質は、全項目で目標値を満足している。</li> <li>・1/8に管廊誘導灯が切れていたため、バッテリーを交換し、復旧した。</li> <li>・1/11に初沈汚泥引抜ポンプ汚水漏れが発生し、現在ポンプ運転を停止している。</li> <li>・1/19に再利用水設備から、凍結による体積膨張が原因と考えられる水漏れが発生し、バルブ等の部品を交換したことで水漏れは解消した。</li> <li>・1/25に消防設備点検が実施され、検知器2箇所に不備があったため、交換した。</li> </ul>
7.クリーンセンター横浪	<ul style="list-style-type: none"> <li>・浸出水処理施設の放流水質は、全項目で基準値を満足している。</li> <li>・リサイクルプラザ及び浸出水処理施設の修繕推奨機器リストに変更はなし。</li> </ul>
8.漁業集落排水処理施設	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対象5地区の点検を1/12と1/25で実施した。</li> <li>・1/7に池ノ浦地区で停電が発生した。1時間程度で復旧し、停電による施設異常は見られなかった。</li> <li>・1/15に蜂ヶ尻地区の放流水ポンプ槽フロートスイッチの故障があり、1/21に取替修繕を行った。</li> </ul>
9.雨水ポンプ場	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対象5機場の月点検結果を報告した。</li> <li>・修繕推奨機器リストに変更はなし。</li> </ul>
10.その他連絡確認事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新年度に向けて、任意事業、附帯事業についても検討を進めて欲しい旨、依頼を受けた。</li> <li>・須崎市へ研究機関から、須崎PFI事業について研究フィールドとしての打診があり、具体的内容について市内部で検討中とのこと。</li> <li>・3/3(水)ドローン公開デモンストラレーションの進行の依頼を受けた。</li> <li>・3/15(月)に京都大学と高知大学から終末処理場DHSの見学に来られ、説明は建設課で担当され、CPSも同行するよう依頼を受けた。また、クリーンセンター横浪の見学も予定とのこと。</li> <li>・モニタリング定例会の呼称について、近日中に市の方でネーミング案を絞り込むとのこと。</li> <li>・次回モニタリング定例会は、3/18(木)13:30開始を予定する。</li> </ul>
	(以上)