

議 事 録			
業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 5 年 8 月 29 日 (火)	自 13:30 ~ 至 14:30
出席者	須崎市建設課 2名		
	須崎市環境未来課 1名		
	須崎市農林水産課 1名		
	(株) クリンパートナーズ須崎 (以下 CPS) 6名		
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 5 年 7 月度すさき家パートナー会議資料 (CPS)		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 5 年 7 月度すさき家パートナー会議			
1.出席者を確認した。			
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・ 7 月度に確認すべきチェックリスト項番を示した。			
3.経営に関する業務			
・ 7 月度の財務状況を報告した。			
・ 法令順守、情報公開に関して、特に問題となるような事項が無いことを確認した。			
・ 7 月 6 日に須崎総合高校電気系学科の生徒 10 名が来訪し、CPS 職員による職場見学を実施した。			
・ 7 月 20 日、21 日に 2023 年期の内部監査が行われた。			
4.汚水管渠			
・ 当月は、日降水量 100mm 以上の降雨日はなかったため、大雨後の巡視は実施されなかった。			
・ 劣化リスクの高い 8 人孔の巡視・点検を行った。			
・ 各箇所では軽微な劣化が見られたが、緊急を要する異状は見られなかった。			
・ 修繕推奨項目リストは、前月から増減なし。			
5.雨水管渠			
・ 当月は 8 人孔の巡視、点検を行った。			
・ 巡視、点検の結果、路面のひび割れ、マンホール本体のクラックや鉄筋露出、浸入水、足掛金物の欠落といった劣化状況を確認した。当月の点検巡視範囲は、旧市街地であり、須崎市において施設の老朽化が特に著しい箇所でもあるため、段階的に修繕を進める必要があると考えられる。			
(次項へ続く)			

打合せ事項、対策・合意事項等	
6.終末処理場	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・過去5年間と比較して、月間降水量、流入水量共に低めの値であった。</li> <li>・放流水質は全項目で基準値を満足する結果であった。</li> <li>・7月は脱水ケーキ2,805kg発生した。住友大阪セメントへの搬出はなかった。</li> <li>・7月15日に自動火災報知設備法定点検が実施された。特に修理、交換の必要箇所は無かった。</li> <li>・7月27日にNo.1-1汚水ポンプの分解整備が実施された。整備後、即時使用可能な状態で公共ポンプ場に保管されている。なお整備時に、オイルの白濁が確認されており、今後定期点検、修繕の実施が望まれる。</li> </ul>
7.クリーンセンター横浪	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・当月は平年並みの処理水量であった。</li> <li>・リサイクルプラザ 破砕機は、4月3日の再稼働から特に問題なく稼働している。</li> <li>・7月も、概ね150m<sup>3</sup>/d程度の処理となっており、第二調整槽がほぼ満水の状態が続いている。</li> <li>・7月7日に、No.1 第一凝集沈殿槽汚泥引抜ポンプの異音を確認した。必要部品の交換を含む早期の分解整備の実施が望まれる。</li> <li>・7月15日、20日、21日に、ろ過原水槽L1フリクトスイッチ（LL）の動作不良を原因とする水位異常が発生した。スイッチの引揚げ清掃を実施し、動作不良は解消された。</li> <li>・7月20日に須崎建工により、床排水ポンプ更新が行われた。</li> <li>・7月31日にNo.1凝集剤注入ポンプのダイヤフラム交換を実施した。ただし、ポンプ全体の老朽化が進行しており、更新時期は近いと推定される。</li> </ul>
8.漁業集落排水処理施設	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・5地区の対象施設の内、池ノ浦地区は7月8日、19日に、白浜、蜂ヶ尻、中ノ島地区は7月3日、17日、31日に、戸島地区については7月24日に保守点検を行った。</li> <li>・蜂ヶ尻処理施設の2,3回目の放流水pH値が低い値となったが、原因としては、7月は降雨が少なく流入水量が少ない状態だったため、過曝気状態が影響したと推測される。昨年も同様の状態が生じたが、市の調査によるBOD（浄化槽の放流水質基準）には問題無かったとのことである。</li> <li>・中ノ島地区処理施設における操作室扉の交換工事については、7月4日に完了した。また、白浜地区処理施設における原水槽フロートスイッチの取替は7月22日に完了した。</li> </ul>
9.雨水ポンプ場	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・7月は月点検及び週点検を実施した。特に問題点はなかった。</li> </ul>
10. その他連絡事項	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・運営事業における中間評価の支援、補助基礎調査業務について、市は調査会社と契約した。今後、この業務に関する調査の一環として、調査会社の担当者が、適宜パートナー会議に出席する可能性があるとのこと。</li> <li>・次回すさき家パートナー会議は、9/22（金）13：30～を予定。</li> </ul>
	（以上）