

議 事 録

議 事 録				
業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業		
日 時		令和 7 年 7 月 28 日 (月)	自 13 : 30 ~ 至 14 : 00	
出席者	須崎市上下水道課 2 名			
	須崎市環境未来課 2 名			
	(株) クリンパートナーズ須崎 (以下 CPS) 8 名			
打合せ場所		須崎市役所会議室 1	記録作成者	CPS
資料	・ 令和 7 年 6 月度すさき家パートナー会議資料 (CPS)			
打合せ事項、対策・合意事項等				
令和 7 年 6 月度すさき家パートナー会議				
1.出席者を確認した。				
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番				
・ セルフモニタリング会議で確認したチェックリスト項番を示した。				
3.経営に関する業務				
・ 6 月度の財務状況を報告した。				
・ 法令順守、情報公開に関して、特に問題が無いことを確認した。				
4.汚水管渠				
・ 6 月度は、日降水量 100mm 以上の降雨が 6 月 8 日から 15 日に発生したため大雨後の巡視を実施した。大雨の影響と考えられるような新たな路面状況の変化、道路陥没の兆候等は確認されなかった。				
・ 10 人孔の巡視・点検を行った。経年劣化が見られる箇所が数か所あり、今後も引き続き点検、巡視を行っていく。修繕推奨項目リストは前月から変更なし。				
5.雨水管渠				
・ 6 月度は 10 人孔の巡視、点検を行った。				
・ 経年劣化が見られる箇所が数か所あり、今後も引き続き点検、巡視を行っていく。				
・ 修繕推奨項目リストは前月から変更なし。				
(次項へ続く)				

打合せ事項、対策・合意事項等	
6.終末処理場	
・6月2日、8時26分に生物膜ろ過移送ポンプ動作不良を発見（自動停止できない）。8時52分に復旧。DHSろ床下部水位計の防虫網内に汚泥が溜まったことにより、水位有りと誤作動を起こした。今後の対策として半年もしくは年に1回清掃を実施する。 ・6月26日、7時6分は無停電電源装置の故障発生（コルソス）。MCBトリップによるインバーター故障。復旧操作を行ったものの、再度ブレーカーを入れるとMCBトリップによる故障発生。現在、インバーター入力のブレーカーを落として調査中であるが、水処理については問題ない状況である。 ・5月21日からバイパス運転の変更に伴い6月度の電力量が約25%削減した。	
7.クリーンセンター横浪	
・1日、一斉清掃のごみ受入れ（ゴミ及び泥はクリーンセンターへ搬入）を行った。 ・2日、スチールプレス搬出（高山金属）を行った。 ・13日、ペットボトル搬出（正和クリーン）を行った。 ・24日～25日、クリーンセンター横浪施設の電力測定（カナデビア）を行った。 ・27日、破砕機自動給油装置フィルター（2ヶ所）の交換及び清掃を行った。 ・30日、ペットボトル搬出（正和クリーン）を行った。 ・現在、埋立場の水質分析業務に際し「現埋立場」と「閉鎖埋立場」の下流側2箇所で採水しているが、万一、水質に異常が出た場合、上流側の水質との比較が求められるため優先度は低いが、「現埋立場」の上流側の採水機器を修繕推奨機器リスト（緊急度C）に追加する。 ・第三調整槽水中攪拌機の更新を環境未来課が発注した。 ・8月8日を期限として、破砕鉄を搬出する。	
8.漁業集落排水処理施設	
・5施設の対象施設のうち戸島を除く4地区は6月4日及び22日、戸島地区は17日に保守点検を実施した。 ・ばっ気槽ブローア一定格電流値が8.0に対し数値が超過していたことについては、7月に日本化工にフラッシングを行った。通常の数値に戻ったため問題なしと判断したため電流値の高い機器については定期的にフラッシング作業を行う。	
9.雨水ポンプ場	
・6月度は保守点検の結果、特に異状はなかった。	
10. その他連絡事項	
・次回すさき家パートナー会議は、令和7年8月27日開催とする。 ・汚水管渠の修繕箇所の優先順位について個別協議の結果、優先順位が高い箇所を優先して修繕を実施していく。	
以上	