1．須崎市終末処理場　運転管理状況

種別	項目		R3年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R4年1月	2月	3月
流入水量（m^3）	月合計		11,611	13,352										
	日平均		387	431										
	日最大		657	673										
水質試験結果	ｐＨ	流入水	7.5	7.5										
		放流水（目標値：5.0～9.0）	6.8	6.8										
	BOD（mg/L）	流入水	134	130										
		放流水（目標値：15mg/L以下）	0.4	0.3										
	SS（mg/L）	流入水	124	135										
		放流水（目標値：30mg/L以下）	3.6	3.1										
	大腸菌群数（個/㎤）	流入水	38,000	76,500										
		放流水（目標値：3,000個/㎤以下）	0	0										
電力使用量（kwh）	月合計		11,131	11,761										
	日平均		371	379										

2.クリーンセンター横浪　浸出水処理施設の放流水質測定結果

水質項目	基準値	R3年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R4年1月	2月	3月
ｐＨ	5.0～8.6	7.5	7.2										
BOD（mg/L）	20mg/L以下	＜0.5	＜0.5										
ＣOD（mg/L）	20mg/L以下	2.7	2.1										
SS（mg/L）	20mg/L以下	＜1	＜1										
Ｔ－Ｎ（mg/L）	20mg/L以下	5.9	5.7										

3.漁業集落排水処理施設の放流水質測定結果

水質項目	地区名	測定回（月2回）	R3年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R4年1月	2月	3月
ｐＨ（基準値：5.0～8.3）	池ノ浦	1回目	6.0	6.0										
		2回目	6.0	5.7										
	白浜	1回目	6.8	5.8										
		2回目	6.5	6.0										
	蜂ヶ尻	1回目	6.0	6.5										
		2回目	6.5	6.2										
	中ノ島	1回目	6.1	6.0										
		2回目	6.6	6.0										
	戸島	1回目	-	5.6										
		2回目	6.0	-										
透視度（ｃｍ）（目標値：20ｃｍ以上）	池ノ浦	1回目	30	30										
		2回目	30	30										
	白浜	1回目	30	30										
		2回目	30	30										
	蜂ヶ尻	1回目	30	30										
		2回目	30	30										
	中ノ島	1回目	30	30										
		2回目	30	30										
	戸島	1回目	-	30										
		2回目	30	-										