

1. 須崎市終末処理場 運転管理状況

種別	項目	R3年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R4年1月	2月	3月	
流入水量 (m³)	月合計	11,611	13,352	11,660	12,218	13,843	12,715	11,646	11,337					
	日平均	387	431	389	394	447	424	376	378					
	日最大	657	673	535	679	692	691	504	621					
水質試験結果	pH	流入水	7.5	7.5	7.4	7.3	7.2	7.3	7.4	7.5				
		放流水 (目標値: 5.0~9.0)	6.8	6.8	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6				
	BOD (mg/L)	流入水	134	130	152	155	219	159	140	144				
		放流水 (目標値: 15mg/L以下)	0.4	0.3	0.2	0.6	0.5	0.6	0.8	0.7				
	SS (mg/L)	流入水	124	135	154	124	234	127	130	135				
		放流水 (目標値: 30mg/L以下)	3.6	3.1	2.9	3.0	2.5	2.3	3.4	4.5				
	大腸菌群数 (個/cm)	流入水	38,000	76,500	70,400	97,000	155,500	41,360	63,050	40,600				
		放流水 (目標値: 3,000個/cm以下)	0	0	0	0	0	0	0	0				
電力使用量 (kwh)	月合計	11,131	11,761	11,443	12,998	13,274	12,289	11,114	10,107					
	日平均	371	379	381	419	428	410	359	337					

2. クリーンセンター横浪 浸出水処理施設の放流水質測定結果

水質項目	基準値	R3年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R4年1月	2月	3月
pH	5.0~8.6	7.5	7.2	7.2	7.3	7.4	7.6	7.6	7.7				
BOD (mg/L)	20mg/L以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
COD (mg/L)	20mg/L以下	2.7	2.1	2.4	2.6	2.4	2.3	3.0	3.4				
SS (mg/L)	20mg/L以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				
T-N (mg/L)	20mg/L以下	5.9	5.7	5.6	5.2	5.8	5.8	4.6	4.3				

3. 漁業集落排水処理施設の放流水質測定結果

水質項目	地区名	測定回 (月2回)	R3年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R4年1月	2月	3月	
pH (基準値: 5.0~8.3)	池ノ浦	1回目	6.0	6.0	5.8	6.0	6.1	6.5	6.5	6.1					
		2回目	6.0	5.7	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.2					
	白浜	1回目	6.8	5.8	6.5	6.1	6.4	6.0	6.2	6.1					
		2回目	6.5	6.0	6.5	6.0	6.5	5.8	5.8	6.2					
	蜂ヶ尻	1回目	6.0	6.5	6.2	5.8	6.0	6.0	6.1	6.1					
		2回目	6.5	6.2	6.4	6.0	6.4	6.1	6.0	6.1					
	中ノ島	1回目	6.1	6.0	5.8	5.8	6.0	5.8	5.8	5.8					
		2回目	6.6	6.0	6.2	5.5	6.3	5.8	5.8	5.9					
	戸島	1回目	-	5.6	6.0	5.2	6.2	-	-	-					
		2回目	6.0	-	-	-	-	6.1	6.4	6.4					
	透視度 (cm) (目標値: 20cm以上)	池ノ浦	1回目	30	30	30	30	30	30	30	30				
			2回目	30	30	30	30	30	30	30	30				
白浜		1回目	30	30	30	30	30	30	30	30					
		2回目	30	30	30	30	30	30	30	30					
蜂ヶ尻		1回目	30	30	30	30	30	30	30	30					
		2回目	30	30	30	30	30	30	30	30					
中ノ島		1回目	30	30	30	30	30	30	30	30					
		2回目	30	30	30	30	30	30	30	30					
戸島		1回目	-	30	30	30	-	-	-	-					
		2回目	30	-	-	-	30	30	30	30					