

1. 須崎市終末処理場 運転管理状況

種別	項目	R4年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R5年1月	2月	3月
流入水量 (m³)	月合計	12,926	12,807	13,829	12,592	16,665	13,408						
	日平均	431	413	461	406	538	447						
	日最大	684	532	691	587	691	689						
水質試験結果	pH	流入水	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3					
		放流水 (目標値: 5.0~9.0)	6.6	6.5	6.5	6.7	6.9	6.9					
	BOD (mg/L)	流入水	118	121	88	112	109	97					
		放流水 (目標値: 15mg/L以下)	0.8	0.8	0.4	0.3	1.2	0.8					
	SS (mg/L)	流入水	136	128	118	128	95	93					
		放流水 (目標値: 30mg/L以下)	3.1	2.2	1.9	1.4	1.4	1.3					
	大腸菌群数 (個/cm³)	流入水	82,000	39,125	130,875	110,750	110,900	121,375					
		放流水 (目標値: 3,000個/cm³以下)	0	0	0.25	0	0	0					
電力使用量 (kwh)	月合計	10,432	11,497	10,898	12,713	12,934	11,484						
	日平均	348	371	363	410	417	383						

2. クリーンセンター横浪 浸出水処理施設の放流水質測定結果

水質項目	基準値	R4年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R5年1月	2月	3月
pH	5.0~8.6	7.9	7.9	7.8	8.1	7.7	7.7						
BOD (mg/L)	20mg/L以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
COD (mg/L)	20mg/L以下	2.8	2.9	2.9	2.4	2.7	2.5						
SS (mg/L)	20mg/L以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
T-N (mg/L)	20mg/L以下	8.1	7.5	7.3	6.5	7.3	7.4						

3. 漁業集落排水処理施設の放流水質測定結果

水質項目	地区名	測定回 (月2~3回)	R4年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R5年1月	2月	3月
pH (基準値: 5.0~8.3)	池ノ浦	1回目	6.0	6.0	6.2	6.4	6.0	7.0						
		2回目	6.0	6.2	5.8	6.7	6.0	6.7						
		3回目	5.9	-	-	-	-	-						
	白浜	1回目	6.5	6.6	6.2	7.1	6.6	6.9						
		2回目	6.7	6.1	6.7	5.4	6.4	6.6						
		3回目	6.6	-	-	7.1	-	-						
	蜂ヶ尻	1回目	6.7	6.3	6.4	6.9	6.2	6.7						
		2回目	6.8	6.5	6.7	3.4	6.8	6.9						
		3回目	6.6	-	-	3.1	-	-						
	中ノ島	1回目	6.7	6.5	6.2	6.7	6.8	6.4						
		2回目	6.5	6.2	6.4	6.6	6.7	6.5						
		3回目	6.6	-	-	6.6	-	-						
	戸島	1回目	6.0	6.6	6.0	5.8	6.5	6.0						
		2回目	-	-	-	-	-	-						
		3回目	-	-	-	-	-	-						
透視度 (cm) (目標値: 20cm以上)	池ノ浦	1回目	30	30	30	30	30	30						
		2回目	30	30	30	30	30	30						
		3回目	30	30	-	-	-	-						
	白浜	1回目	30	30	30	30	30	30						
		2回目	30	30	30	30	30	30						
		3回目	30	30	-	30	30	30						
	蜂ヶ尻	1回目	30	30	30	30	30	30						
		2回目	30	30	30	30	30	30						
		3回目	30	30	-	30	30	30						
	中ノ島	1回目	30	30	30	30	30	30						
		2回目	30	30	30	30	30	30						
		3回目	30	30	-	30	30	30						
	戸島	1回目	30	30	30	30	30	30						
		2回目	-	-	-	-	-	-						
		3回目	-	-	-	-	-	-						