1．須崎市終末処理場　運転管理状況

種別	項目		R6年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R7年1月	2月	3月
流入水量（m^3）	月合計		13,386	12,481	12,264	11,211								
	日平均		446	403	409	362								
	日最大		691	651	654	509								
水質試験結果	ｐＨ	流入水	7.3	7.3	7.3	7.1								
		放流水（目標値：5.0～9.0）	6.7	6.6	6.6	6.6								
	BOD（mg/L）	流入水	109	103	111	125								
		放流水（目標値：15mg/L以下）	1.1	0.8	0.8	0.6								
	SS（mg/L）	流入水	102	111	110	127								
		放流水（目標値：30mg/L以下）	4.2	3.1	2.1	2.1								
	大腸菌群数（個/㎤）	流入水	97,375	98,700	118,125	149,300								
		放流水（目標値：3,000個/㎤以下）	0	0	0	0								
電力使用量（kwh）	月合計		10,463	10,373	10,402	12,913								
	日平均		349	335	347	417								

2.クリーンセンター横浪　浸出水処理施設の放流水質測定結果

水質項目	基準値	R6年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R7年1月	2月	3月
ｐＨ	5.0～8.6	7.8	7.7	7.8	7.6								
BOD（mg/L）	20mg/L以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
ＣOD（mg/L）	20mg/L以下	2.9	3.0	2.6	2.6								
SS（mg/L）	20mg/L以下	<1	<1	<1	<1								
Ｔ－Ｎ（mg/L）	20mg/L以下	6.4	6.4	6.7	5.8								

3.漁業集落排水処理施設の放流水質測定結果

水質項目	地区名	測定回（月2~3回）	R6年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R7年1月	2月	3月
ｐＨ（基準値：5.0～8.3）	池ノ浦	1回目	6.5	7.1	6.7	7.3								
		2回目	6.7	6.9	6.1	7.2								
		3回目	-	-	-	-								
	白浜	1回目	7.0	6.9	6.7	6.9								
		2回目	6.7	7.2	6.9	7.0								
		3回目	-	-	-	-								
	蜂ヶ尻	1回目	7.3	6.9	6.9	7.2								
		2回目	7.2	6.9	6.9	7.0								
		3回目	-	-	-	-								
	中ノ島	1回目	6.8	7.2	6.7	6.9								
		2回目	6.6	6.7	6.8	6.9								
		3回目	-	-	-	-								
	戸島	1回目	6.0	6.5	6.8	6.1								
		2回目	-	-	-	-								
		3回目	-	-	-	-								
透視度（ｃｍ）（目標値：20ｃｍ以上）	池ノ浦	1回目	25	25	25	25								
		2回目	25	25	25	25								
		3回目	-	-	-	-								
	白浜	1回目	30	30	30	30								
		2回目	30	30	30	30								
		3回目	-	-	-	-								
	蜂ヶ尻	1回目	30	30	30	30								
		2回目	30	30	30	30								
		3回目	-	-	-	-								
	中ノ島	1回目	30	30	30	30								
		2回目	30	30	30	30								
		3回目	-	-	-	-								
	戸島	1回目	30	30	30	30								
		2回目	-	-	-	-								
		3回目	-	-	-	-								