1．須崎市終末処理場　運転管理状況

種別	項目		R6年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R7年1月	2月	3月
流入水量（m^3）	月合計		13,386	12,481	12,264	11,211	12,247	11,083	11,960	11,438	10,647	10,600		
	日平均		446	403	409	362	395	369	386	381	343	342		
	日最大		691	651	654	509	691	540	615	633	379	380		
水質試験結果	ｐＨ	流入水	7.3	7.3	7.3	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5		
		放流水（目標値：5.0～9.0）	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	7.0	6.9	6.9	6.8		
	BOD（mg/L）	流入水	109	103	111	125	108	128	111	123	168	213		
		放流水（目標値：15mg/L以下）	1.1	0.8	0.8	0.6	0.5	0.6	1.8	1.0	1.8	2.7		
	SS（mg/L）	流入水	102	111	110	127	77	98	113	156	136	141		
		放流水（目標値：30mg/L以下）	4.2	3.1	2.1	2.1	1.7	1.9	1.4	2.0	2.7	6.1		
	大腸菌群数（個/㎤）	流入水	97,375	98,700	118,125	149,300	108,625	119,000	92,160	138,500	98,600	141,125		
		放流水（目標値：3,000個/㎤以下）	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0	0		
電力使用量（kwh）	月合計		10,463	10,373	10,402	12,913	15,531	12,329	10,841	9,964	11,054	11,858		
	日平均		349	335	347	417	501	411	350	332	357	383		

2.クリーンセンター横浪　浸出水処理施設の放流水質測定結果

水質項目	基準値	R6年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R7年1月	2月	3月
ｐＨ	5.0～8.6	7.8	7.7	7.8	7.6	7.7	7.8	8.0	8.0	8.1	8.0		
BOD（mg/L）	20mg/L以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
ＣＯＤ（mg/L）	20mg/L以下	2.9	3.0	2.6	2.6	2.7	3.2	2.4	2.0	3.0	3.5		
SS（mg/L）	20mg/L以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
Ｔ－Ｎ（mg/L）	20mg/L以下	6.4	6.4	6.7	5.8	5.2	4.6	5.2	4.8	4.7	4.4		

3.漁業集落排水処理施設の放流水質測定結果

水質項目	地区名	測定回（月2~3回）	R6年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R7年1月	2月	3月
ｐＨ（基準値：5.0～8.3）	池ノ浦	1回目	6.5	7.1	6.7	7.3	6.7	6.9	6.1	6.0	6.9	6.8		
		2回目	6.7	6.9	6.1	7.2	6.0	6.6	6.2	6.5	6.8	6.9		
		3回目	-	-	-	-	6.3	-	-	6.5	-	-		
	白浜	1回目	7.0	6.9	6.7	6.9	6.6	6.5	6.7	6.5	6.6	6.5		
		2回目	6.7	7.2	6.9	7.0	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.7		
		3回目	-	-	-	-	6.2	-	-	6.5	-	-		
	蜂ヶ尻	1回目	7.3	6.9	6.9	7.2	6.9	6.8	6.4	6.9	6.6	6.7		
		2回目	7.2	6.9	6.9	7.0	6.7	6.6	6.7	6.7	6.4	6.8		
		3回目	-	-	-	-	6.8	-	-	6.6	-	-		
	中ノ島	1回目	6.8	7.2	6.7	6.9	6.9	6.9	6.5	7.0	6.6	6.5		
		2回目	6.6	6.7	6.8	6.9	6.7	6.9	6.4	6.7	6.7	6.8		
		3回目	-	-	-	-	6.7	-	-	6.8	-	-		
	戸島	1回目	6.0	6.5	6.8	6.1	6.2	6.0	6.0	6.7	5.8	5.8		
		2回目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3回目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
透視度（ｃｍ）（目標値：20ｃｍ以上）	池ノ浦	1回目	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
		2回目	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
		3回目	-	-	-	-	25	-	-	25	-	-		
	白浜	1回目	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
		2回目	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
		3回目	-	-	-	-	30	-	-	30	-	-		
	蜂ヶ尻	1回目	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
		2回目	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
		3回目	-	-	-	-	30	-	-	30	-	-		
	中ノ島	1回目	30	30	30	30	30	30	30	25	30	30		
		2回目	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
		3回目	-	-	-	-	30	-	-	30	-	-		
	戸島	1回目	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
		2回目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3回目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		