

1. 須崎市終末処理場 運転管理状況

種別	項目	R7年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R8年1月	2月	3月
流入水量（m ³ ）	月合計	10,496	12,852	12,263	13,219	10,200							
	日平均	350	415	409	426	329							
	日最大	557	691	654	684	435							
水質試験結果	p H	流入水	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1						
		放流水 （目標値：5.0～9.0）	6.8	6.9	6.7	6.6	6.7						
	BOD（mg/L）	流入水	154	180	107	112	129						
		放流水 （目標値：15mg/L以下）	1.9	2.6	1.5	1.3	1.6						
	SS（mg/L）	流入水	142	129	130	122	127						
		放流水 （目標値：30mg/L以下）	3.6	4.6	11.2	10.4	8.4						
	大腸菌数 （CFU/ml）	流入水	70,200	101,250	87,625	98,100	105,750						
		放流水 （目標値：800CFU/ml以下）	0	0	0	0	0						
電力使用量（kwh）	月合計	9,988	9,942	9,812	12,029	12,175							
	日平均	333	321	327	388	393							

2. クリーンセンター横浪 浸出水処理施設の放流水質測定結果

水質項目	基準値	R6年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R7年1月	2月	3月
p H	5.0～8.6	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9							
BOD（mg/L）	20mg/L以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
COD（mg/L）	20mg/L以下	3.1	2.6	2.6	2.4	2.8							
SS（mg/L）	20mg/L以下	<1	<1	<1	<1	<1							
T-N（mg/L）	20mg/L以下	6.8	6.8	6.5	6.5	6.6							

3. 漁業集落排水処理施設の放流水質測定結果

水質項目	地区名	測定回（月2～3回）	R6年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R7年1月	2月	3月
p H （基準値：5.0～8.3）	池ノ浦	1回目	6.4	6.5	6.8	6.5	6.9							
		2回目	6.5	6.5	6.9	6.7	6.6							
		3回目	-	-	-	6.7	-							
	白浜	1回目	6.8	6.6	6.6	6.6	6.7							
		2回目	6.8	6.5	7.1	6.7	6.9							
		3回目	-	-	-	6.7	-							
	蜂ヶ尻	1回目	6.6	6.7	6.8	6.9	6.0							
		2回目	6.5	6.7	6.8	6.8	5.8							
		3回目	-	-	-	-	-							
	中ノ島	1回目	6.7	6.7	6.9	6.8	6.6							
		2回目	6.7	6.8	6.7	6.4	6.2							
		3回目	-	-	-	6.5	-							
	戸島	1回目	6.7	6.0	5.8	5.8	5.8							
		2回目	-	-	-	-	-							
		3回目	-	-	-	-	-							
透視度（c m） （目標値：20 c m以上）	池ノ浦	1回目	25	25	25	25	25							
		2回目	25	25	25	25	25							
		3回目	-	-	-	25	-							
	白浜	1回目	30	30	30	30	30							
		2回目	30	30	30	30	30							
		3回目	-	-	-	30	-							
	蜂ヶ尻	1回目	30	30	30	30	30							
		2回目	30	30	30	30	30							
		3回目	-	-	-	30	-							
	中ノ島	1回目	30	30	30	30	30							
		2回目	30	30	30	30	30							
		3回目	-	-	-	30	-							
	戸島	1回目	30	30	30	30	30							
		2回目	-	-	-	-	-							
		3回目	-	-	-	-	-							